Відомість відводу землі під КТП-250/6/0,4-У1

КТП-250/6/0,4-У1				КТП-250/6/0,4	Всього
Площа відводу на 1 КТП , м2				35,91	
Землекорис-тувач	!	Нове будівництво	Кількість, шт.	1	1
			Площа відводу, м2	35,91	35,91

* Питання відведення земельної ділянки в постійне користування під КТП виконується АТ "Сумиобленерго"
При встановленні КТП на землі Споживача, землевідведення не виконується.

* Питання відведення земельної ділянки в постійне користування під опори ЛЕП виконується АТ "Сумиобленерго"

1. Охоронна зона встановлюється:
   - уздовж повітряних ліній електропередачі - у вигляді земельної ділянки [illegible] обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони [illegible] за умови відхиленого їх положення на відстань 10 м;
2. Узгодити прокладання повітряної лінії ворганізаціях, які експлуатують підземні інженерні комунікації та у Власників територій де проходить проектована [illegible]

УВАГА !!!

Перед початком виконання усіх видів земляних робіт потрібно уточнити [illegible] підземних інженерних мереж (електрокабелів, кабелів зв"язку, водопровідних [illegible] та отримати письмовий дозвіл на право виконання робіт від організацій, [illegible]
Проведення робіт без зазначених дозволів суворо З[illegible]

Погоджено

Інв. N ор. | Підпис і дата | Зам. інв. N