



Відомість відводу землі під КТП-250/6/0,4-У1

КТП-250/6/0,4-У1			КТП-250/6/0,4	Всього	
Площа відводу на 1 КТП, м2			35,91		
Використання	-	Нове будівництво	Кількість, шт.	1	1
			Площа відводу, м2	35,91	35,91

* Питання відведення земельної ділянки в постійне користування під КТП виконується АТ "Суміобленерго"
 При встановленні КТП на землі Споживача, землевідведення не виконується.

* Питання відведення земельної ділянки в постійне користування під опори 6 кВ виконується АТ "Суміобленерго"

- Охоронна зона встановлюється:
 - уздовж повітряних ліній електропередачі - у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх прово за умови відхиленого їх положення на відстань 10 м;
- Узгодити прокладання повітряної лінії в організаціях, які експлуатують підземні та наземні інженерні комунікації та у Власників територій де проходить проєктована ПЛ-10 кВ.

УВАГА !!!

Перед початком виконання усіх видів земляних робіт потрібно уточнити наявність в зоні виконання підземних інженерних мереж (електрокабелів, кабелів зв'язку, водопровідних, тепло та газифікаційні) та отримати письмовий дозвіл на право виконання робіт від організації, експлуатуючих зазначені!
 Проведення робіт без зазначених дозволів суворо ЗАБОРОНЕНО !!!