

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКВОДОКАНАЛ»
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ



SUMY CITY COUNCIL
MUNICIPAL UTILITY
«MISKVODOKANAL»

вул. Білопільський шлях, 9, м.Суми, 40009
тел. (факс) 700-181, 700-160
e-mail: vodocanal_sumy@ukr.net

9, Bilopilskiy way, Sumy, Ukraine, 40009
tel. 700-181, 700-160
e-mail: vodocanal_sumy@ukr.net

10 БФР 2021 № 19/1684


На № _____ від _____

Сумському міському голові
Лисенку О. М.

Директору департаменту
інфраструктури міста Сумської
міської ради Журбі О. І.

Директору департаменту
фінансів, економіки та
інвестицій
Сумської міської ради
Липовій С. А.

Голові постійній комісії з
питань житлово-комунального
господарства, благоустрою,
енергозбереження, транспорту та
зв'язку
Сумської міської ради
Тихенко К. П.



Вельмишановні панове

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради доводить до Вашого відома, що в період з 1 по 7 березня відбулися аварії на діючих каналізаційних самопливних колекторах, а саме:

- 1) 2 березня на перехресті вул. Івана Сірка та вул. Інтернаціоналістів було виявлено просідання ґрунту та руйнування залізобетонного колектора Д- 800 мм;

- 2) 3 березня по вулиці І. Сірка біля будинків 35,37 – виявлено провал ґрунта над діючим залізобетонним каналізаційним колектором Д-500мм;
- 3) 6 березня по вулиці сірка по близу будинка №45 – виявлено провал ґрунта над діючим залізобетонним каналізаційним колектором Д- 500мм;
- 4) 6 березня перехрестя вул. Черкаська, вул. Лінійна на діючому залізобетонному каналізаційному колекторі Д - 500 мм було виявлено просідання ґрунта;
- 5) 5 березня на перехресті вул. Замостянська - Черкаська на діючому залізобетонному каналізаційному колекторі Д-500 мм виявлено також просідання ґрунта, встановлено факт руйнування залізобетонного колектору.

Дані залізобетонні колектори були побудовані в період з 1976 по 1982 роки та вичерпали свій термін експлуатації (25 років).

На сьогоднішній день, для забезпечення цілодобового перекачування стоків КП «Міськводоканал» СМР задіяло чотири мобільних перекачувальних станцій, експлуатація яких вимагає значних витрат коштів та людських ресурсів.

Затягування цього питання може призвести до загального затору на цих ділянках колекторів, витікання стічних вод на поверхню землі та потрапляння їх до річки Псел та озера Чеха.

У зв'язку з вищезазначеним просимо Вас розглянути питання щодо виділення коштів на розробку проектно - кошторисної документації з подальшою реконструкцією колектору який проходить по вулицям Г. Крут - І. Сірка – до КНС 9 загальною довжиною 1473 м, Д- 500, 600, 1000 мм., та колектору по вулицям пр-т М. Лушпи – перехрестя вул. Інтернаціоналістів та вул. І. Сірка, довжиною 885 м, Д- 500 мм.

А також, розглянути питання щодо корегування проектно-кошторисної документації колектору, який проходить по вул. Черкаська – вул. Замостянська загальною довжиною 1600 м, Д- 500 мм.

Схеми додаються (додаток 1, додаток 2)

Директор підприємства



А. Г. Сагач

Виконавець:

Курдес П. В.

Ульянченко Ю. І.

700-182