



ДЕПУТАТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ  
2015 – 2020 рр.

ЧЕПІК ВОЛОДИМИР ІГОРЕВИЧ

Україна, 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2, тел. +38 (050) 6300261

Chepikvi@ukr.net

Вих. № 1 від 22 лютого 2017 року

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2017 року

Міському голові м. Суми  
Лисенку О.М.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Під час здійснення депутатської діяльності до мене звернулись мешканці будинку № 1 по вул. Новомістенська з повідомленням про обвал перекриття між першим та другим поверхом.

За результатами візуального обстеження квартири №11 житлового будинку в кухні квартири №11, яка розташована на першому поверсі, було виявлено падіння ділянки стелі. Падіння стелі сталося 17.02.2017 року вночі.

Будинок №1 по вул. Новомістенська 1935 року забудови, цегляний, 3-х поверховий.

Зі слів мешканців в 60-х роках минулого століття у житловому будинку №1 по вул. Новомістенська виконувався капітальний ремонт по демонтажу опалювальних труб. Місця проходження димових цегляних стояків (в стелях) були закладені цеглою та оштукатурені. При обстеженні було виявлено, що обвал стелі стався саме в місцях проведеного капітального ремонту. В свою чергу, даний обвал супроводжується просіданням підлоги на першому поверсі.

З метою запобігання подальшої руйнації перекриття (стелі) між квартирами №11 та №9, а також попередження руйнації всього будинку, прошу Вас надати доручення департаменту інфраструктури міста СМР щодо негайного включення до проекту титульного списку на 2017 рік робіт по експертному обстеженню даного житлового будинку з подальшим вирішення питання здійснення його капітального ремонту.

Графічний матеріал додається.

З повагою,  
депутат Сумської міської ради



(підпис)

В.І. Чепік

**Перший заступник міського голови**

25.02 2017 р.

_____ 2017р.
№ _____

*Бращенко Т.Т.*

*Диві опрацювавши виключили  
даного питання до титульного  
співеску робіт*

  
**В.В. ВОЙТЕНКО**

