



Сумська міська рада  
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40030, тел. (факс) +38(0542) 700-560

E-mail: mail@meria.sumy.ua

14.07.17 № 581/1

на № 391/05.01.01-05 від 23.06.2017 р.

**Депутату**  
**Сумської міської ради**  
**Бутенко Д.М.**

**Шановний Денисе Миколайовичу!**

На Ваш депутатський запит щодо незадовільного технічного стану будинку № 3А по вулиці 20 р. Перемоги, повідомляємо наступне.


Представниками КП «Сумитеплоенергоцентр» СМР проведено обстеження даного житлового будинку. В результаті обстеження встановлено, що покрівля будинку знаходиться в незадовільному технічному стані, а саме: шиферні покрівельні листи пошкоджені, мають місце пробоїни та свищі, покрівля має просідання, кровяна система покрівлі знаходиться в аварійному стані, зруйновані оголовки димовентиліаційних каналів. Покрівля будинку потребує капітального ремонту загальним обсягом 797 м<sup>2</sup>.

Крім того в результаті обстеження фасаду будинку виявлені численні тріщини, відшарування оздоблювального шару штукатурки від основи до 30% від загальної площі фасаду, фарба облущена площею до 50% від загальної площі фасаду, руйнування цегляної кладки. Фасад будинку знаходиться в незадовільному стані та потребує капітального ремонту загальним обсягом 860 м<sup>2</sup>.

На даний час титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2017 рік затверджений двома профільними депутатськими комісіями, але роботи по капітальному ремонту житлового будинку № 3А по вулиці 20 р. Перемоги, нажаль, до титульного списку не увійшли.

**З повагою,**  
**заступник міського голови з питань**  
**діяльності виконавчих органів ради**

Яременко  
700-596



**О.І. Журба**