



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА
вулиця Горького, 21, м. Суми, 40030, тел/факс 700-590,
e-mail: dim@smr.gov.ua

22.08.18 № 317/05.01.0105

на № 892-зап від 27.07.18
на № 351 від 21.07.18

Депутату Сумської міської ради
Зименко О.В.

Шановний Олександрє Вікторовичу!

Ваш депутатський запит, підтриманий рішенням Сумської міської ради від 25.07.2018 № 3627-МР, щодо огляду газорозподільних приладів у будинках № 165/126, 165/78 по вул. Герасима Кондратьєва розглянуто в департаменті інфраструктури міста Сумської міської ради.

Повідомляємо, що за інформацією ПАТ «Сумигаз» службою експлуатації систем газопостачання підприємства виконано перевірку газових мереж та встановлено наступне:

1. Газові мережі за адресою м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 165/126 та № 165/78 в м. Суми (військове містечко) знаходяться у комунальній власності Сумської міської ради.
2. Обслуговування газових мереж за вищевказаними адресами здійснюється організацією «Квартирно-експлуатаційний відділ м. Полтава» (Полтавський КЕВ).
3. Шафований газорегуляторний пункт (ШГРП), призначений для забезпечення постійності вихідного тиску при змінному вхідному та в якому передбачено аварійне відключення при різкому підвищенні або зниженні тиску газу, знаходиться в незадовільному стані, потребує ремонту та створює загрозу виникнення аварійної ситуації.
4. Договір на експлуатацію складових газорозподільної системи між Полтавським КЕВ та ПАТ «Сумигаз» не укладався.

Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» (далі - Закон), Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30 вересня 2015 р. № 2494 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 р за № 1379/27824 (далі - Кодекс ГРМ), Правил безпеки систем газопостачання затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 285 від 15.05.2015 року та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.06.2015

Голова організаційної комісії ради
Сумської міської ради
Бхідний № 892/1
від * 22 * 08 2018 р.

року за №674/27119 (далі – Правила) встановлюються вимоги до власників (балансоутримувачів), щодо утримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства.

Пунктом 3.3 розділу 3 Правил визначено, що власник (балансоутримувач, та/або орендар (наймач) відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами.

Таким чином, з метою недопущення соціальної напруги серед населення, та запобігання виникнення аварійних ситуацій за вищевказаними адресами, Полтавському КЕВ необхідно виконати технічне обслуговування або укласти договір на експлуатацію складових газорозподільної системи з Оператором ГРМ. Копія листа до Полтавської КЕВ на 1-му аркуші додається.

Додатково інформуємо, що в разі виникнення аварійної ситуації (у тому числі й витоку газу), мешканцям будинків необхідно терміново повідомляти за номером екстреного виклику **104** для виконання Оператором ГРМ робіт для її локалізації та ліквідації.

Одночасно повідомляємо, що з метою детального опрацювання ситуації, що склалася, Ваше звернення направлено до департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради для надання Вам вичерпної відповіді.

З повагою,
директор департаменту

Власенко 700-596

Г.І. Яременко