



Сумська міська рада
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

майдан Незалежності, 2, м. Суми 40030, тел.(факс) +38(0542) 700-560,
E-mail: mail@meria.sumy.ua

25.10.2018 № 955/1

на № 955-3011 від 11.10.2018

Депутату Сумської міської ради
VI скликання
Бутенку Д.М.

Шановний Денисе Миколайовичу!

На Ваш депутатський запит №955 від 11.10.2018 року щодо проведення обстеження та ремонту каналізаційної системи ДНЗ №27 «Світанок» повідомляємо наступне.

За наданою інформацією управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 17.10.2018 року було проведено комісійне обстеження системи каналізації ДНЗ №27. З візуального огляду виявлено підвищення ґрунтових вод в районі дренажного поля, що суттєво порушує роботу всієї системи.

В свою чергу керівництвом дошкільного навчального закладу направлено листа до проектного інституту «Сумипромпроект» на предмет проведення геології земельної ділянки в районі фільтраційного поля.

За результатами обстеження виконавцем робіт «Промпроект» будуть надані відповідні вказівки щодо подальшої роботи каналізаційної системи ДНЗ №27 «Світанок».

**Перший заступник
міського голови**

Шилов В.В. 22-55-86

В.В. Войтенко

