



Сумська міська рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

40030, м. Суми, майдан Незалежності, 2, тел.(факс) +38(0542) 700-560 e-mail: mail@smr.gov.ua

02.01.2019 № 991/1

на 991-з/12 від 29.11.2018

**Депутату Сумської міської ради
Зименку О.В.**

В доповнення до листа від 12.12.2018 № 452/10-23 на виконання рішення Сумської міської ради від 28.11.2018 № 4113-МР «Про депутатський запит депутата Сумської міської ради Зименка О.В. щодо шкідливого впливу шуму зовнішніх блоків системи вентиляції магазину «ЕКО Маркет», який знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Прокоф'єва, 14/2», повідомляємо наступне.

Комісією в складі спеціалістів: відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Сумської міської ради; відділу державного нагляду за дотриманням державного законодавства Сумського міського управління ГУ «Держпродспоживслужби» в Сумській області та лабораторії ЕМП та інших фізфакторів ДУ Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України 17.12.2018 з 22.05 до 22.30 години проведено заміри рівня шуму в квартирі заявниці Шевель Н.В. за адресою: м. Суми, вул. Прокоф'єва, 14/1, кв. 41, від зовнішніх блоків системи вентиляції, які встановлені біля будівлі магазину «ЕКО» (вул. Прокоф'єва, 14/2) на відстані 23 м від житлового будинку.

Квартира заявниці знаходиться на 3 поверсі 9 –ти поверхового житлового будинку, загальна площа квартири складає 45,86 кв.м, із них житлова -16,7 кв.м. Вікна, лоджія та балкон розташовані з видом на будівлю «Європорт», де на відстані 23 метрів від житлового будинку встановлено 10 вентиляційних систем магазину «ЕКО маркет», які працюють з періодичністю відключення через одну хвилину.

Лабораторне дослідження проводилось інженером лабораторії ЕМП та інших фізфакторів ДУ Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України в присутності заявниці Шевель Н.В. та за участю членів комісії.

Відповідно до висновку ДУ Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України «**фактичне значення еквівалентного рівня шуму відповідає допустимому рівню** згідно з ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях» (протокол № 315 від 18.12.2018).

Додаток на 3-х аркушах.

**Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради**

О.М. Волошина

Дубицький 700-656

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА	
Відділ з організації діяльності ради	
Сумської міської ради	
Вхідний №	<u>991/1</u>
від " <u>02</u> " <u>01</u>	<u>2019</u> р.

Кашченко Г. В.
Діло інспекторського
депутата
26.12.2018



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ
ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. Привокзальна буд. 27, м. Суми, 40022, тел./факс (0542) 65-78-86
E-mail: sumy_olc@ukr.net ЕДРПОУ 38523259

19.12.2018 р. № 02-1/3095

На № 444/10-24 від 10.12.2018р.

Начальнику відділу торгівлі, побуту
та захисту прав споживачів
Сумської міської ради
Дубицькому О.Ю.

*Про результати проведених
лабораторних досліджень рівнів
шуму*

На Ваш запит направляю протокол проведення досліджень шумового навантаження в квартирі гр. Шевель Н. В. по вул. Прокоф'єва, буд. №14/1, кв. 41 в м. Суми.

Додаток: протокол №315 від 18.12.2018р. в електронному вигляді на 1 арк.

Заступник директора

М. М. Торгачов

Мороз О. В. (0542) 775 130
нк 2 19 12 2018р

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
Відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів
Відомий № 464/10-23
№ 20 - 12 2018 р

ВИСНОВОК (відповідність нормативу, оцінка за Гігієною кваліфікацією праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкопії та напруженості трудового процесу).

На момент проведення вимірів еквівалентного рівня шуму в нічний час в житловій кімнаті кв. №41 по вул. Прокоф'єва, 14/1 фактичне значення еквівалентного рівня шуму відповідає допустимому рівню згідно ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустиміме уровни в жилых и общественных зданиях».

Міністерство охорони здоров'я України
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Випробувальна лабораторія акредитована НААУ відповідно до вимог
ДСТУ ISO/IEC 17025:2006, Аттестат акредитації за №2Н 627 дієсний до 10.01.2019 року
Ф-111-ЕЖ 74ЛП-01
ПРОТОКОЛ № 315 від 18.12.2018 р.
(номер, дата)

проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку
1. Дата проведення досліджень, час: 17 грудня 2018 р., час нічний з 22⁰⁵ до 22³⁰.

2. Підприємство, адреса, цех, відділення: М. Суми, вул. Прокоф'єва, буд. №14/1, кв. №41.

3. Робоче місце, професія, технологічний процес, що виконується: Житлова кімната гр. Шевель Н.В. (3-й поверх будинку).

4. Мета вимірювань, згідно заявки №22-01/913 від 13.12.18 Головного управління Держпродспоживслужби України в Сумській обл.

5. Засоби виміральної техніки: шумомір-аналізатор спектру «Октава 110А» № А091965 з МК-265 № 2191.

6. Відомості про повірку: свід. про калібр. № УА/22180529/001510 дійсне до 29.05.19 р., ДП «Укрметрестстандарт», м. Київ.
(№ свідоцтва, час дії)

7. Нормативна документація, у відповідності до якої:

а) ГОСТ 23337-78 «Шум. Методы измерения шума на сельтеб-ной территории и в помещениях жилых и общественных зданий»;

б) ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях».
(продолжить документ)

8. Присутні від підприємства:

від Сумського міського управління ГУ Держпродспоживслужби України в Сумській обл. - помічник лікаря-епідеміолога Новгородська О.М.
(підпис, прізвище, ім'я по батькові)

9. Посада, прізвище, ім'я по батькові осіб, що проводять дослідження: інженер Карпенко О.Є.
(підпис, прізвище, ім'я по батькові)

Всього сторінок-2
Сторінка №1



(підпис)

Лікар з комунальної ліцензії відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України» Мороз О.В.
(Прізвище, ім'я по батькові санітарного лікаря або зав. санітарною лабораторією підприємства)

Методи та засоби випробувань застосовані у відповідності до вимог нормативних документів на методи випробувань.

Можливість повного або часткового нередуктування протоколу без дозволу ДУ «Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України» не допускається.
Відповідальний за підготовку протоколу: інженер Карпенко О.Є.

*10. Результати досліджень та розрахунків:

Інтервал	Видик рівня у інтервалі	Кількість досліджень у інтервалі	Частковий індекс
38-42	Джерело шуму: зовнішні блоки системи вентиляції		
43-47	магазину «ЕКО-маркет», розташованого за адресою:		
48-52	м. Суми, вул. Прокоф'єва, буд. 14/2, транспортні		
53-62	потоки, інфраструктура будинку.		
63-67			
68-72			
72-77			
78-82	Шум – зовнішній, переривчастий (з інтервалами		
83-87	вмикання та вимикання обладнання системи вентиляції		
88-92	магазину «ЕКО-маркет» ≈ 30 секунд).		
93-97			
98-102	Точки вимірів т.в. №1,2,3 розташовані в напрямку		
103-107	від балкону до дверей.		
108-112			
113-117			
118-122			
Сучасний індекс			
Поправка			
Еквівалентний рівень			

Характер шуму – **непостійний**

Максимальний рівень шуму

дБА «д», дБ «А»

Назва виробничої діяльності	Рівень шуму на дільниці, дБА	т.в. №3	Поправка ка	Різниця	Еквівалентний рівень дБА
Житлова кімната кв. №41:					
т.в. №1					26,4
т.в. №2					25,3
т.в. №3					26,6
Середнє значення					26,1

*11. Результати досліджень:

	Глибина шуму, дБА	Вані звукового тиску, в останню секунд з середньо-годинними частотами, Гц (дБ)								
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	

- Розрахунок шумового навантаження з використанням особливих засобів захисту від шуму: (еквівалентний рівень – фактичність 0,33 від шуму)
- Допустимий рівень: 30 дБА згідно ГОСТ 12.1.036-81
- Дослідження проводив: посада, прізвище, ім'я по батькові:
інженер Карпенко О.Є.


(підпис)
Сторінка № 2