



Сумська міська рада
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

майдан Незалежності, 2 м.Суми, 40000, тел. 70-05-60
rada@smr.gov.ua

12.12.2018 № 992/1

на № 992-зап від 29.11.18
на № 390 від 27.11.18

**Депутату Сумської міської ради
Зименко О.В.**

Шановний Олександрє Вікторовичу!

Ваш депутатський запит, підтриманий рішенням Сумської міської ради від 28.11.2018 № 4114-МР, щодо якості опалення в будинку № 107 по вул. Петропавлівській розглянуто в департаменті інфраструктури міста Сумської міської ради разом з ТОВ «Сумитеплоенерго».

Повідомляємо, що представниками ТОВ «Сумитеплоенерго» 10.12.2018 року проведені заміри температури повітря в квартирі № 39 житлового будинку № 107 по вул. Петропавлівській, яка розташована по стояку кв. 33 та встановлено, що фактична температура складає + 20°C, що відповідає нормативним показникам та підтверджується підписом мешканця квартири на акті обстеження. Узгодити із мешканцями кв. 33 час перевірки температурного режиму не було змоги, оскільки номер контактного засобу зв'язку відсутній, на час перевірки мешканців квартири не було вдома.

Для більш оперативного реагування на неякісне опалення в квартирах, пропонуємо мешканцям звертатися в телефонному режимі на телефон гарячої лінії ТОВ «Сумитеплоенерго» 78-67-38.

**Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради**

Яременко
Власенко 700596

О.І.Журба
СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
Відділ з організації діяльності ради
Сумської міської ради
Вхідний № 992/1
від "12" "12" 20 18 р.