



Сумська міська рада
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

майдан Незалежності, 2 м.Суми, 40000, тел. 70-05-60
rada@smr.gov.ua

20.02.2019 № 1029/1

на № 1029-зап від 06.02.19
на № 1 від 05.02.19

**Депутату Сумської міської ради
Степченко В.Г.**

Шановний В'ячеславе Григоровичу !

Ваш депутатський запит, підтриманий рішенням Сумської міської ради від 06.02.19 № 4503-МР, щодо неякісного надання послуг з теплопостачання в будинку № 25 по вул. СКД розглянуто в департаменті інфраструктури міста Сумської міської ради разом з ТОВ «Сумитеплоенерго».

Повідомляємо, що представниками ТОВ «Сумитеплоенерго» проведено обстеження теплових мереж житлового будинку та встановлено, що параметри на вводі в будинок відповідають санітарним нормам.

З метою виявлення заниженої температури повітря в квартирах мешканців будинку, представниками ТОВ «Сумитеплоенерго» проводиться обстеження квартир на предмет зміни проектної схеми теплопостачання в квартирах будинку (перепланування, часткові звуження трубопроводів, тощо...)

Про проведені обстеження квартир буде повідомлено додатково.

**Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради**

О.І.Журба

Павленко
Власенко 700596

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА	
Відділ з організації діяльності ради	
Сумської міської ради	
Вхідний №	<u>1029/1</u>
від " <u>20</u> "	<u>02</u> 20 <u>19</u> р.