



Сумська міська рада
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

майдан Незалежності, 2 м.Суми, 40000, тел. 70-05-60

1036/1 від 13.08.19

Депутату Сумської міської ради
Левченку О.О

Шановний Олеже Олександровичу!

Ваш депутатський запит розглянуто у департаменті інфраструктури міста Сумської міської ради.

У зв'язку з аварійним станом несучої стіни та покрівлі житлового будинку по вулиці Лесі Українки, 14, у 2018 році департаментом інфраструктури міста та КП «Сумижилкомсервіс» було проведено комісійне обстеження.

В результаті обстеження на зовнішній несучій цегляній стіні виявлено руйнування та випадіння цегли окремими ділянками.

При обстеженні покрівлі будинку встановлено, що рулонна покрівля знаходиться в незадовільному стані та потребує капітального ремонту загальним обсягом 1200 м².

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення масштабного руйнування поверхів та запобігання подальшого руйнування будинку, департамент інфраструктури міста СМР було виготовлено проектно-кошторисну документацію на капремонт житлового будинку № 14 по вул. Лесі Українки та отримано письмовий звіт за результатами проведеної експертизи на суму 1 389,943 тис. грн.

Також, у 2018 році було направлено лист до департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, з проханням виділити з міського бюджету додаткові кошти на виконання робіт з капремонту житлового будинку № 14 по вул. Лесі Українки.

У 2019 році державним бюджетом передбачено кошти на часткове виконання робіт з капремонту покрівлі житлового будинку № 14 по вул. Лесі Українки.

В.о. міського голови з виконавчої роботи

Бюджетний 700 590

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА	
Відділ організації діяльності ради	
Сумської міської ради	
Вхідний №	<u>1036/1</u>
від " <u>13</u> " <u>08</u> 20 <u>19</u> р.	

В.В.Бойченко