



Сумська міська рада
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

майдан Незалежності, 2 м. Суми, 40000, тел. 70-05-60

1056/1 від 14.04.2019

Депутату Сумської міської ради
Грбовій В.П.

Шановна Вікторія Павлівно!

Ваш депутатський запит розглянуто у департаменті інфраструктури міста Сумської міської ради.

Повідомляємо, що у 2013 році департаментом інфраструктури міста СМР було проведено експертне обстеження (технічне діагностування) ліфтів у житловому будинку № 3 по вул. Римського-Корсакова. У даному висновку було зазначено, що першочергово необхідно виконати ліфтові паспорти, машинне приміщення не захищене від попадання в нього атмосферних опадів, ліфтова шахта не відповідає правилам ПББЕЛ. Тому, для виконання робіт з капітального ремонту ліфтів, доцільно першочергово виконати капітальний ремонт вищезазначеного будинку.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Павленко
Богданов
Марюха, 700 399

О.І. Журба

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА	
Відділ з організації діяльності ради	
Сумської міської ради	
Вхідний №	<u>1056/1</u>
від "14" "	<u>04</u> 20 <u>19</u> р.