



Сумська міська рада
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40030, тел.(факс) +38(0542) 700-560,
E-mail: mail@smr.gov.ua

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
Відділ з організації діяльності ради
Сумської міської ради
Вхідний № <u>1217/1</u>
від " <u>05</u> " <u>12</u> 20 <u>19</u> р.

на 1217-зп від 29.11.2019

Депутату Сумської міської ради
Бутенку Д.М.

Шановний Денисе Миколайовичу!

На Ваш депутатський запит щодо недодержання температурного режиму в дошкільному навчальному закладі № 8 «Космічний» повідомляємо наступне.

Станом на 9.00 годин 02.12.2019 року середня температура у приміщенні закладу дошкільної освіти складає +20 градусів, що відповідає санітарному регламенту.

Представниками ТОВ «Сумитеплоенерго» було здійснено обстеження системи опалення на відповідність вхідних параметрів теплоносія та встановлено, що була занижена температура подачі теплоносія та миттєва витрата.

Після здійснення технічних заходів з налагодження роботи ЦТП зовнішніх теплових мереж параметри теплоносія прийшли у відповідність до температурного графіку та розрахункової потужності.

**Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради**

Данильченко 32-78-05

В.В.Мотречко