



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

бул. Горького, 21, м. Суми, 40004 тел.(0542)700-399 факс 700-394

E-mail: mfin@meria.sumy.ua Код ЄДРПОУ 02315854

25.08.2016 2695/04.04.10-12 на № _____ від _____

**Голові
тимчасової контрольної
комісії Сумської міської ради
з питань перевірки
та дослідження діяльності
ТОВ «Сумітеплоенерго»
Рибальченко І.А.**

Шановна Ірино Анатоліївно!

На виконання протокольного доручення засідання тимчасової комісії Сумської міської ради з питань перевірки орендованого майна - цілісного майнового комплексу та дослідження діяльності ТОВ «Сумітеплоенерго» стосовно ефективності використання Сумської міської ради від 01.08.16р. № 7/3, направляємо Вам інформацію щодо результатів перевірок додержання вимог чинного природоохоронного законодавства України ТОВ «Сумітеплоенерго», що здійснювалися Державною екологічною інспекцією у Сумській області.

Додаток:

1. Копія листа Державної екологічної інспекції у Сумській області від 09.08.2016 № 2273/03-16 у 1 прим. на 1 арк.,
2. Копія листа Державної екологічної інспекції у Сумській області від 19.08.2016 № 2476/03-21 у 1 прим. на 1 арк.

Директор департаменту

С.А. Липова

Кравченко
Мартиненко 700390

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
Відділ з організації діяльності ради
Сумської міської ради
Вхідний № 1304/01-13
під " 29 " 08 2016 р.



Кравченко М. О.
Директор
заступник в роботі

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ 11.08.16
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

а/с 1 ВПЗ Суми 40000 тел/факс (0542) 77-10-15 Код єДРПОУ 37970834 e-mail: dei_sumy@i.ua

09.08.2016 № 20293/03-16

На № 2459/04.04.10-12 від 04.08.2016р.

Заступнику *Генерального директора* фінансів,
департаменту фінансів,
економіки та інвестицій СМР

Співаковій Л.І.

40030, м. Суми, вул. Горького, 21

Щодо надання інформації

Державною екологічною інспекцією у Сумській області (далі - Інспекція) в межах компетенції розглянуто Ваше звернення стосовно надання інформації щодо перевірок додержання вимог чинного природоохоронного законодавства в діяльності ТОВ «Сумітеплоенерго». За результатами розгляду повідомляємо.

Державна екологічна інспекція у Сумській області створена в результаті реорганізації та ліквідації Державної екологічної інспекції в Сумській області і діє на підставі «Положення про Державну екологічну інспекцію у Сумській області», затвердженого Наказом Державної екологічної інспекції України від 12.12.2011р. №136 з 03.01.2012.

Інформація стосовно діяльності та здійснення заходів державного контролю ліквідована Державної екологічної інспекції в Сумській області наразі відсутня в зв'язку з її передачею в архів, в зв'язку з чим на Ваш запит надається інформація за період 2012-2016 роки.

Охорона водних ресурсів.

В ході перевірки підприємства у 2012 році при візуальному обстеженні скидної траншеї виявлено її часткове захаращення рослинними залишками та незначні ерозійні процеси, викликані постійним рухом води, що є порушенням ст. 44, 70, 107 Водного Кодексу України, ст. 35 Закону України «Про охорону земель». На даний час скидова канава очищена від рослинності та захаращення.

Виявлено факт скиду зворотних вод із перевищеннем встановлених нормативів ГДС за такими показниками: амоній, завислі речовини, БСК₅, сухий залишок, ХСК, хлориди, нітрати, нафтопродукти, нітрати, що є порушенням ст. 44, 70, 95 Водного Кодексу України, «Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених ПКМУ від 25.03.1999 № 465.

На момент перевірки 2014 року не виконаний припис щодо будівництва споруд попередньої очистки поверхневих зливових та талих стічних вод, які відводяться з території Сумської ТЕЦ в р. Псел, що є порушенням ст. 50, 51 ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», ст. 44, 70, 95 Водного Кодексу України. На даний час інформація стосовно будівництва споруд

попередньої очистки поверхневих зливових та талих стічних вод, які відводяться з території Сумської ТЕЦ в р. Псел, в Інспекції відсутня.

Охорона атмосферного повітря.

Перевіркою, проведеною у 2012 році, встановлено, що підприємством в установлений термін не проведені роботи з доведення ефективності очищення скруберів до більш ніж 90%, а також не проведена реконструкція скруберів з можливістю зрошення їх вапняним молоком, що передбачено дозволом на викиди в атмосферу, *що є порушенням ст.10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».*

На момент перевірки у 2013 році встановлено, що на Сумській ТЕЦ не проведені виміри ефективності роботи ГОУ для очищення димових газів на парових котлах №2 і №3 (джерела викидів №1 та №2 відповідно), *що є порушенням ст.10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», Правил технічної експлуатації ГОУ.*

В цеху №2 під час візуального обстеження установки очистки газу виявлено порушення герметичності повітроводів (не герметизовані місця відбору проб), *що є порушенням ст.10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря», Правил технічної експлуатації ГОУ.*

На момент перевірки 2014 року встановлено, що новим дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, який отримано 31.12.2013р., терміни виконання заходів по скороченню обсягів викидів перенесені до 01.01.2018р.

Поводження з відходами.

Перевіркою 2012 року встановлено, що в цеху теплових мереж та котелень відсутній облік обігу акумуляторних батарей, *що є порушенням ст. 17 Закону України «Про хімічні джерела струму» та Наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 02.07.08 р. № 795.*

На момент перевірки 2014 року не складені паспорти місць тимчасового зберігання відпрацьованих люмінесцентних лампам (котельні підприємства, майданчик цеху теплових мереж та котелень), *що є порушенням ст. 17, 33, Закону України «Про відходи», ДСанПiН 2.2.7.029-99.*

Змішування макулатури з твердими побутовими відходами в місцях зберігання останніх на території цеху №1 Сумської ТЕЦ, *що є порушенням ст. 17 Закону України «Про відходи».*

Охорона земельних ресурсів.

На момент перевірки 2014 року не вживаються заходи по боротьбі з бур'янами, чагарниками та дріблоліссям на території цеху №1, *що є порушенням ст. 35, Закону України «Про охорону земель».*

В 2015-2016 роках перевірки ТОВ «Сумітеплоенерго» не здійснювались.

**Начальник Державної екологічної
інспекції у Сумської області**

Г. І. Базаров



Державна екологічна інспекція України
Державна екологічна інспекція у Сумській області

а/с 1 ВПЗ Суми 40000, тел/факс (0542) 77-10-15, Код ЄДРПОУ 37970834, e-mail: dei_sumy@i.ua

19.01.2016 р. № 2476/03-21

на 1092 від 15.07.2016 р.

Заступнику директора
департаменту фінансів,
економіки та інвестицій
Сумської міської ради
Співаковій Л.І.

40004, м. Суми, вул. Горького, 21

На Ваш лист, щодо надання інформації по накладеним адміністративним стягненням за порушення природоохоронного законодавства внаслідок проведення господарської діяльності ТОВ «Сумитеплоенерго», Державна екологічна інспекція у Сумській області надає інформацію по накладеним адміністративним стягненням за період діяльності Інспекції з 2012 по 2015 роки:

- 2012 рік – накладено на відповідальних осіб підприємства п'ять протоколів на загальну суму 476 грн., за невиконання заходів передбачених дозволом на викиди, порушення експлуатації газоочисного обладнання, порушення експлуатації водогосподарських споруд, відсутність ведення обліку хімічних джерел струму, перевищення нормативів утворення відходів;
- 2013 рік - накладено на відповідальних осіб підприємства сім протоколів на загальну суму 1377 грн., за невиконання заходів передбачених дозволом на викиди, порушення експлуатації газоочисного обладнання, забруднення поверхневих вод, відсутність договорів на передачу відходів та розміщення відходів не в установлених місцях;
- 2014 рік - накладено на відповідальних осіб підприємства шість протоколів на загальну суму 1547 грн., за невиконання заходів передбачених дозволом на викиди, порушення експлуатації газоочисного обладнання, забруднення поверхневих вод, змішування відходів, для утилізації яких існують відповідні технології, розміщення відходів не в установлених місцях та невиконання приписів щодо охорони водних ресурсів.

Начальник Державної екологічної
інспекції у Сумській області

Осьмаков 77-10-15

Г.І.Базаров

