

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКВОДОКАНАЛ»
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Білопільський шлях, 9, м. Суми, 40009
тел. (0542) 700-181, 700-160
електронна пошта: vodocanal_sumy@ukr.net
веб-сайт: vodokanal.sumy.ua
Код ЄДРПОУ 03352455



SUMY CITY COUNCIL
MUNICIPAL UTILITY
«MISKVODOKANAL»

9, Bilopilskiy Shliakh St., Sumy, Ukraine, 40009
tel. + 38 (0542) 700-181, 700-160
e-mail: vodocanal_sumy@ukr.net
web: vodokanal.sumy.ua
EDRPOU code 03352455

27 ЛЮТ 2025 № 2232/22

на № _____ від _____

28 02 25
95/01-13

Голові постійної комісії з питань
архітектури, містобудування,
регулювання земельних відносин,
природокористування та екології
Сумської міської ради
Сергію ДМИТРЕНКУ

Про візування проекту рішення

Згідно вимог чинного природоохоронного законодавства України КП «Міськводоканал» СМР проводить роботу щодо встановлення меж зон санітарної охорони (ЗСО) свердловин водозаборів КП «Міськводоканал» СМР, які визначені Проектом зон санітарної охорони ділянок «Лепехівська», «Лучанська», «Ново-Оболонська», «Пришибська», «Токарівська» та «Тополянська» Сумського родовища питних підземних вод, де розташовані водозабори КП «Міськводоканал» СМР, в м. Суми Сумської області, розробленого ТОВ «НВП «УКРГЕОЛОГСТРОМ» згідно з договором від 23.05.2024 № 180.

Відповідно до листа Сумської Обласної Державної Адміністрації № 01-27/22 від 17.02.2025 та згідно вимог ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», додатку Е, п. Е.1 у склад Проекту ЗСО повинен входити Проект рішення органів місцевого самоврядування з переліком передбачених заходів з термінами їх виконання, затверджених у встановленому порядку.

Враховуючи це, просимо Вас розглянути та погодити проект рішення Сумської міської ради «Про встановлення меж зони санітарної охорони водозабірних свердловин ділянок «Лепехівська», «Лучанська», «Ново-Оболонська», «Пришибська», «Токарівська» та «Тополянська» Сумського родовища питних підземних вод, де розташовані водозабори КП «Міськводоканал» СМР, в м. Суми Сумської області».

Додатки:

1. Копія проекту рішення Сумської міської ради «Про встановлення меж зони санітарної охорони водозабірних свердловин ділянок «Лепехівська», «Лучанська», «Ново-Оболонська», «Пришибська», «Токарівська» та «Тополянська» Сумського родовища питних підземних вод, де розташовані водозабори КП «Міськводоканал» СМР, в м. Суми Сумської області».

2. Копія листа Сумської Обласної Державної Адміністрації № 01-27/22 від 17.02.2025 – 1 екз.

3. Копія листа Державної служби геології та надр України № 8217/05-1/2-24 від 25.12.2024 – 1 екз.

4. Копія листа Державного агентства водних ресурсів України № 726/СМ/21-24 від 11.11.2024 – 1 екз.

З повагою,

Директор КП «Міськводоканал» СМР

Анатолій САГАЧ



Проект
оприлюднено
« _____ » _____ 2025 року

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від _____ 2025 року № _____ – МР
м. Суми

Про встановлення меж зони санітарної охорони водозабірних свердловин ділянок «Лепехівська», «Лучанська», «Ново-Оболонська», «Пришибська», «Токарівська» та «Тополянська» Сумського родовища питних підземних вод, де розташовані водозабори КП «Міськводоканал» СМР, в м. Суми Сумської області

З метою забезпечення охорони водних об'єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення зі свердловин і запобіганню їх мікробному та хімічному забрудненню, керуючись статтею 93 Водного кодексу України, статті 113 Земельного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи вимоги ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

1. Встановити межі зон санітарної охорони водозабірних свердловин ділянок «Лепехівська», «Лучанська», «Ново-Оболонська», «Пришибська», «Токарівська» та «Тополянська» Сумського родовища питних підземних вод, де розташовані водозабори КП «Міськводоканал» СМР, в м. Суми Сумської області у межах згідно з додатком 1.
2. Встановити, що в межах визначених поясів є обов'язковим дотримання всіх санітарних норм, вимог та заходів, які передбачені чинним законодавством України, а також будівельними нормами і правилами.
3. Затвердити план санітарно-оздоровчих заходів зон санітарної охорони водозабірних свердловин ділянок «Лепехівська», «Лучанська», «Ново-Оболонська», «Пришибська», «Токарівська» та «Тополянська» Сумського

родовища питних підземних вод, де розташовані водозабори КП «Міськводоканал» СМР, в м. Суми Сумської області, згідно з додатком 2.

4. Оповістити всіх керівників підприємств і організацій, а також власників земель, розташованих в зоні санітарної охорони водозабору про дотримання обов'язків, покладених на них природоохоронним і санітарним законодавством в частині запобігання забруднення поверхневого і підземного стоку та дотримання режиму поясів особливого режиму санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого водопостачання.


5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань архітектури, містобудування, регулювання земельних відносин, природокористування та екології та постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку Сумської міської ради.

6. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради, координацію виконання - на заступника міського голови за належністю.

Секретар Сумської міської ради

Артем КОБЗАР

Виконавець: Анатолій САГАЧ



Ініціатор розгляду питання – Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку Сумської міської ради.

Проект рішення підготовлено - Комунальним підприємством «Міськводоканал» Сумської міської ради.

Доповідач - Анатолій Сагач

Додаток 1
до рішення Сумської міської ради
«Про встановлення меж зони
санітарної охорони водозабірних
свердловин ділянок «Лепехівська»,
«Лучанська», «Ново-Оболонська»,
«Пришибська», «Токарівська» та
«Тополянська» Сумського
родовища питних підземних вод, де
розташовані водозабори
КП «Міськводоканал» СМР,
в м. Суми Сумської області»
від _____ 2025 року № ____ – МР

**Межі зон санітарної охорони водозабірних свердловин
ділянок «Лепехівська», «Лучанська», «Ново-Оболонська», «Пришибська»,
«Токарівська» та «Тополянська» Сумського родовища питних підземних
вод, де розташовані водозабори КП «Міськводоканал» СМР,
в м. Суми Сумської області**

Зони санітарної охорони водозабірних свердловин ділянок «Лепехівська», «Лучанська», «Ново-Оболонська», «Пришибська», «Токарівська» та «Тополянська» Сумського родовища питних підземних вод, де розташовані водозабори КП «Міськводоканал» СМР, встановити згідно з Проектом зон санітарної охорони ділянок «Лепехівська», «Лучанська», «Ново-Оболонська», «Пришибська», «Токарівська» та «Тополянська» Сумського родовища питних підземних вод, де розташовані водозабори КП «Міськводоканал» СМР, в м. Суми Сумської області (далі Проект ЗСО), розробленим ТОВ «НВП «УКРГЕОЛОГСТРОМ».

Географічні координати експлуатаційних свердловин вказані у Проекті ЗСО.

1. Зони санітарної охорони свердловин ділянок «Лепехівська», «Лучанська», «Ново-Оболонська», «Пришибська», «Токарівська» та «Тополянська» Сумського родовища поділити на три пояси особливого режиму. Перший пояс зони санітарної охорони встановити для водозабірних свердловин згідно Проекту ЗСО, другий і третій пояси – у межах ділянок.

2. Встановити спільний перший пояс зони санітарної охорони (суворого санітарного режиму) для свердловин ділянки «Лепехівська», згідно з Проектом ЗСО, у межах та розмірах геометричної фігури, зображеної на графічному додатку 4.1 «План першого поясу ЗСО ділянки «Лепехівська»» масштаб 1:2 000.

3. Встановити спільний перший пояс зони санітарної охорони (суворого санітарного режиму) для експлуатаційних свердловин № 6а, № 7б та № 2а ділянки «Лучанська», згідно з Проектом ЗСО, у межах та розмірах геометричної

фігури, зображеної на графічному додатку 4.2 «План першого поясу ЗСО ділянки «Лучанська»» масштаб 1:2 000.

4. Встановити перший пояс зони санітарної охорони (суворого санітарного режиму) окремо для кожної свердловини для експлуатаційних свердловин № 12 та № 13 ділянки «Лучанська», згідно з Проектом ЗСО, у межах та розмірах геометричних фігур, зображених на графічному додатку 4.2 «План першого поясу ЗСО ділянки «Лучанська»» масштаб 1:2 000.

5. Встановити спільний перший пояс зони санітарної охорони (суворого санітарного режиму) для експлуатаційних свердловин № 1а, № 1б, № 2а, № 12 та № 14 ділянки «Ново-Оболонська», згідно з Проектом ЗСО, у межах та розмірах геометричної фігури, зображеної на графічному додатку 4.3 «План першого поясу ЗСО ділянки «Ново-Оболонська»» масштаб 1:2 000.

6. Встановити перший пояс зони санітарної охорони (суворого санітарного режиму) окремо для кожної свердловини для експлуатаційних свердловин № 8а, № 9, № 10а та № 11 ділянки «Ново-Оболонська», згідно з Проектом ЗСО, у межах та розмірах геометричних фігур, зображених на графічному додатку 4.3 «План першого поясу ЗСО ділянки «Ново-Оболонська»» масштаб 1:2 000.

7. Встановити спільний перший пояс зони санітарної охорони (суворого санітарного режиму) для експлуатаційних свердловин № 2а, № 4, № 5а, № 8а та № 11а ділянки «Пришибська», згідно з Проектом ЗСО, у межах та розмірах геометричної фігури, зображеної на графічному додатку 4.4 «План першого поясу ЗСО ділянки «Пришибська»» масштаб 1:2 000.

8. Встановити перший пояс зони санітарної охорони (суворого санітарного режиму) окремо для кожної свердловини для експлуатаційних свердловин № 13, № 14, № 15, № 15а та № 16а ділянки «Пришибська», згідно з Проектом ЗСО, у межах та розмірах геометричних фігур, зображених на графічному додатку 4.5 «План першого поясу ЗСО ділянки «Пришибська»» масштаб 1:2 000.

9. Встановити перший пояс зони санітарної охорони (суворого санітарного режиму) окремо для кожної свердловини для експлуатаційних свердловин № 1, № 2, № 4, № 5 та № 6, № 7 та № 8 ділянки «Токарівська», згідно з Проектом ЗСО, у межах та розмірах геометричних фігур, зображених на графічному додатку 4.6 «План першого поясу ЗСО ділянки «Токарівська»» масштаб 1:2 000.

10. Встановити спільний перший пояс зони санітарної охорони (суворого санітарного режиму) для експлуатаційних свердловин № 2а, № 3а, № 4а, № 6а, № 7 та № 16 ділянки «Тополянська», згідно з Проектом ЗСО, у межах та розмірах геометричної фігури, зображеної на графічному додатку 4.7 «План першого поясу ЗСО ділянки «Тополянська»» масштаб 1:2 000.

11. Встановити перший пояс зони санітарної охорони (суворого санітарного режиму) окремо для кожної свердловини для експлуатаційних свердловин № 1а, № 2а, № 9а, № 14 ділянки «Тополянська» (площадка Клюєво), згідно з Проектом ЗСО, у межах та розмірах геометричних фігур, зображених на графічному додатку 4.8 «План першого поясу ЗСО ділянки «Тополянська»» масштаб 1:2 000.

12. Встановити другі та треті пояси зони санітарної охорони для водозабірних свердловин на верхньокрейдодовий водоносний горизонт згідно з

Проектом ЗСО, у межах та розмірах геометричних фігур, зображених на графічному додатку 5.1 «План других і третіх поясів ЗСО» масштаб 1: 25 000.

№ св.	Ділянка родовища	Радіус другого поясу, м	Радіус третього поясу, м
1	2	3	4
1б	Лепехівська	468	3 312
2а			
6			
6а			
7а			
2а	Лучанська	216	1 530
6а			
1а	Ново-Оболонська	534	3 777
1б			
2а			
9			
10а			
11	Пришибська	42	1 207
2а		55	
4		60	
5а		132	
13		39	
14			
15	Тополянська	392	3 456
2а			
3а			
6а		305	
7			
1а (пл. Кл.)			
2а (пл. Кл.)			

13. Встановити другі та треті пояси зони санітарної охорони для водозабірних свердловин на сеноман-нижньокрейдний водоносний комплекс згідно з Проектом ЗСО, у межах та розмірах геометричних фігур, зображених на графічному додатку 5.2 «План других і третіх поясів ЗСО» масштаб 1: 25 000.

№ св.	Ділянка родовища	Радіус другого поясу, м	Радіус третього поясу, м
1	2	3	4
11а	Лепехівська	207	1 508
12		105	
7б	Лучанська	212	2 553
12		247	
13		178	
8а	Ново-Оболонська	115	1 831
12		231	
14			
8а	Пришибська	195	2 448
11а		234	
15а			
16а			
4а	Тополянська	175	1 899
1б			
9а (пл. Кл.)		156	
14 (пл. Кл.)		142	

1	Токарівська	109	2 121
2		106	
4		126	
5		108	
6		107	
7		104	
8		132	

Секретар Сумської міської ради

Артем КОБЗАР

Виконавець: Анатолій САГАЧ

A large, stylized handwritten signature in black ink, starting with a large loop on the left and ending with a checkmark-like flourish on the right.

Додаток 2

до рішення Сумської міської ради
 «Про встановлення меж зони
 санітарної охорони водозабірних
 свердловин ділянок «Лепехівська»,
 «Лучанська», «Ново-Оболонська»,
 «Пришибська», «Токарівська» та
 «Тополянська» Сумського
 родовища питних підземних вод, де
 розташовані водозабори
 КП «Міськводоканал» СМР,
 в м. Суми Сумської області»
 від _____ 2025 року № ____ – МР

ПЛАН
**заходів щодо дотримання водоохоронних заходів у межах перших,
 других та третіх поясів ЗСО**

№	Найменування заходу	Відповідальний виконавець	Термін виконання
1	2	3	4
Заходи в межах першого поясу ЗСО			
1.	Заборона перебування сторонніх осіб, розміщення житлових та господарських будівель, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладення трубопроводів, видобування гравію чи піску та проведення інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо не пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та експлуатацією водопровідних споруд та мереж	- КП «Міськводоканал» СМР; - органи місцевого самоврядування	Постійно
2.	Забезпечення постійного контролю за санітарним станом території ЗСО, режимом безаварійної експлуатації систем водо- та теплопостачання, каналізації підприємства, водовідведенням талих і дощових вод за межі ЗСО	- КП «Міськводоканал» СМР	Постійно
3.	Ведення моніторингу підземних вод (режим рівнів, контроль якості, облік водовідбору)	- КП «Міськводоканал» СМР	Постійно
4.	Забезпечення повного контролю технічного стану та експлуатаційних параметрів (у тому числі герметичність устя, цілісність обсадних труб та цементациї затрубного простору) свердловин. При виявленні значних відхилень від будівельних експлуатаційних характеристик та порушенні технічного стану свердловин – виконання її капітального ремонту або санітарно-технічного тампонажу	- КП «Міськводоканал» СМР	Щорічно
Заходи в межах другого поясу ЗСО			
1.	Регулювання усіх видів будівництва та їх централізоване водопостачання, каналізування, відведення забруднених поверхневих вод, тощо	Згідно ст. 37 ЗУ «Про питну воду та питне водопостачання» забезпечення дотримання режиму	Постійно

2.	Винести в натуру межі других поясів зон санітарної охорони і позначити їх на місцевості	поясів особливого режиму у межах другого поясу зони санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання покладається на місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, а також підприємства, установи, організації та громадян, які є власниками або користувачами земельних ділянок у межах цієї зони. А саме: Сумський державний педагогічний університет, приватна забудова, гаражні кооперативи, СТО «TIR Електроніка»	протягом року
3.	Щомісячно проводити санітарне обстеження 2-гих поясів і фіксувати порушення в журналі		1 раз на місяць
4.	Не допущення створення неорганізованих смітників		Постійно
5.	Здійснювання нагляду за тампонуванням (або відновленням) всіх старих, недіючих, дефектних або неправильно експлуатованих свердловин та шахтних колодязів, які створюють небезпеку забруднення водоносного горизонту, що використовується		Постійно
6.	Регулювання будівництва нових свердловин		Постійно

Секретар Сумської міської ради

Артем КОБЗАР

Виконавець: Анатолій САГАЧ

*У суміші з
в роботу*

21.12.24



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ
(Держгеонадра)

вул. Антона Целіка, 16, м. Київ, 03057, тел. (044) 536-13-18, (044) 536-13-17, тел/факс: (044) 456-71-45
E-mail: office@geo.gov.ua, сайт: www.geo.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37536031

від _____ 20 ____ р. № _____

На № _____ від _____ 20 ____ р.

*Увельченко Ю.
Снігаренко Т.
Солодкінова О.*

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКВОДОКАНАЛ»
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
вул. Білопільський шлях, 9, м. Суми, 40009

в роботу
Про погодження
Проекту ЗСО

31.12.24

Державна служба геології та надр України опрацювала проект «Коригування проекту зон санітарної охорони ділянок «Лепехівська», «Лучанська», «Ново-Оболонська», «Пришибська», «Токарівська» та «Тополянська» Сумського родовища питних підземних вод, де розташовані водозабори КП «Міськводоканал» СМР, в м. Суми Сумської області», (далі – Проект), направлений листом від 17.10.2024 № 10305/19 (реєстраційний номер Держгеонадр від 24.10.2024 № 15516-ЗА/1-24), та повідомляє.

Відповідно до статті 93 Водного кодексу України щодо погодження встановлення меж зони санітарної охорони водозабору Державна служба геології та надр України погоджує Проект (додається) за умови дотримання чинного законодавства, нормативно-правових актів з питань охорони надр та водоохоронних заходів, а також Державних будівельних норм ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» (розділ 15 «Зони санітарної охорони»).

З метою упередження можливості забруднення та виснаження продуктивного водоносного горизонту дотримуватись наступних умов:

1. організувати постійне спостереження за санітарно-технічним станом території ЗСО та дотримуватись проведення водоохоронних заходів, передбачених проектною документацією;
2. забороняється перебування сторонніх осіб на території I поясу ЗСО;
3. регулярно вести контроль за якістю підземних вод;



УВ
Держгеонадра
№8217/05-1/2-24 від 25.12.2024
КЕП: Бучко В. А. 25.12.2024 14:30
3FAA9288358EC00304000000015832004D6FD200

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
Вх. № *6232*
31 / *12* 20*24*

4. застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 (для питних і технічних підземних вод);
5. винести в натуру (у разі можливості) границі II та III поясів ЗСО і позначити їх на місцевості табличками;
6. здійснювати нагляд за тампонуванням (або відновленням) давно діючих, недіючих, пошкоджених свердловин (шахтних колодязів), з метою упередження створення небезпеки забруднення водонесних горизонтів, що використовуються;
7. забороняється розміщення на території поясів ЗСО об'єктів нового будівництва, не пов'язаних з експлуатацією, реконструкцією чи розширенням водопровідних споруд та мереж, реконструкції об'єктів цивільного та промислового призначення без відповідної еколого-санітарної експертизи проектів, що передбачають ОВД і заходи щодо недопущення хімічного та іншого забруднення підземних вод;
8. дотримуватись вимог законодавства України щодо використання та охорони надр;
9. проводити санітарне обстеження поясів ЗСО, у разі виявлення порушення - фіксувати їх у журналі;
10. забороняється закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти з метою захоронення;
11. проінформувати населення (підприємства), яке проживає (здійснює діяльність) в межах ЗСО про вимоги, щодо господарської діяльності в межах території II та III поясів ЗСО;
12. під час діяльності підприємства забезпечити виконання правил техніки безпеки, виробничої санітарії та інших вимог щодо охорони здоров'я, передбачених законодавством, не допускати шкідливого впливу на здоров'я людей;
13. не допускати створення неорганізованих смітників, складів паливно-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних добрив;
14. не допускати створення вигребів в межах ЗСО при відводі земельних ділянок;
15. не допускати засмічення території побутовими відходами, та відходами виробництва;
16. у разі істотної зміни умов експлуатації підземних вод (не підтвердження запасів, переоцінка запасів тощо, виведення нових типів вод, зміна в потребі підземних вод, корінна реконструкція гідромінерального господарства та інше) провести відповідне корегування Проекту або доповнення існуючого чи складання нового;
17. дотримуватись виконання особливих умов спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування;

18. дотримуватись виконання особливих умов Протоколу ДКЗ;
19. самостійне подання та коригування даних (у разі зміни водогосподарської обстановки підприємства) через особистий електронний кабінет (<https://nadra.gov.ua/>) до Державного реєстру артезіанських свердловин відповідно до Порядку ведення Державного реєстру артезіанських свердловин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 706 від 09.06.2023.

Додаток: За текстом 2 томи в 1-му прим.

Перший заступник Голови

Володимир БУЧКО

Кириченко, (044) 536-13-23

Соловйов Олександр Олександрович,
Сейсгеолог С. Г. Кобочко

вч м. Суми



**ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
(ДЕРЖВОДАГЕНТСТВО)**

вул. Велика Васильківська, 8, м. Київ, 01024, тел./факс: (044) 235-31-92, тел. (044) 235-61-46

E-mail: davr@davr.gov.ua, сайт: davr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37472104

На № 10303/19 від 17.10.2024

**КП «Міськводоканал» Сумської
міської ради**

вул. Білопільський шлях, буд. 9,

м. Суми, Сумська область

40009

Про розгляд проекту зон санітарної охорони

Сектор у Сумській області Держводагентства у межах компетенції розглянув «Коригування проекту зон санітарної охорони ділянок «Лепехівська», «Лучанська», «Ново-Оболонська», «Пришибська», «Токарівська» та «Тополянська» Сумського родовища питних підземних вод, де розташовані водозабори КП «Міськводоканал» СМР, в м. Суми Сумської області», розроблений ТОВ «НВП «УКРГЕОЛОГСТРОМ».

Водозабір підземної води в межах ділянок «Лепехівська», «Лучанська», «Ново-Оболонська», «Пришибська», «Токарівська» та «Тополянська» Сумського родовища розташований в м. Суми Сумської області та складається з 48 свердловин.

Призначення водозаборів - для забезпечення власних питних, санітарно-гігієнічних та виробничих потреб підприємства, а також передачі води населенню та вторинним водокористувачам. Дозвіл на спеціальне водокористування від 06.04.2021 № 26/СМ/49д -21.

Проектом обґрунтовані межі першого, другого та третього поясів зон санітарної охорони на водозаборі та визначені організаційні та санітарно-технічні заходи в їх межах відповідно до правового режиму, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів», які також відповідають вимогам Водного кодексу України щодо збереження водності і охорони від забруднення поверхневих водних об'єктів.

Враховуючи зазначене та відповідно до статті 93 Водного кодексу України Держводагентство у межах компетенції погоджує «Коригування проекту зон санітарної охорони ділянок «Лепехівська», «Лучанська», «Ново-Оболонська», «Пришибська», «Токарівська» та «Тополянська» Сумського родовища питних підземних вод, де розташовані водозабори КП «Міськводоканал» СМР, в м. Суми Сумської області» за умови надання вільного доступу працівників та техніки з обслуговування меліоративних каналів, у разі якщо вони потрапляють в межі зон санітарної охорони.

Завідувач сектору

у Сумській області

вул. Герасима Кондратьєва, 27, м. Суми, 40000

(0542) 77 02 41

Роман МЕЛЕШКО



Державне агентство водних ресурсів України

№ 726/СМ/21-24 від 11.11.2024

Підписав: Мелешко Роман Васильович

Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000005EAB2A0041D1D800

Дійсний: з 11.09.2024 11:57:32 по 11.09.2026 11:57:32

