



Сумська міська рада  
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА  
вулиця Горького, 21, м. Суми, 40030, тел/факс 700-590,  
e-mail: dim@smr.gov.ua

*12.04.18* № *10001/05.01.0106*  
*№ 61/4 від 29.03.18*

на № 61/4 від 29.03.2018 р.

Голові постійної комісії з  
питань житлово-комунального  
господарства, благоустрою,  
енергозбереження, транспорту  
та зв'язку СМР  
Гробовій В.П.

На виконання пункту 14 протоколу № 61 від 29.03.2018 року засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку Сумської міської ради повідомляємо наступне.

Працівниками ТОВ «КК «Сумитехнобудсервіс» проведено обстеження внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання житлового будинку № 21/1 по вулиці Охтирській.

За результатами обстеження було проведено роботи по заміні аварійної ділянки трубопроводу гарячого водопостачання у другому під'їзді обсягом 20 м/п.

Крім того, в результаті обстеження встановлено, що для повного відновлення гарячого водопостачання у даному житловому будинку необхідно провести заміну трубопроводу обсягом 60 м/п.

Станом на поточну дату баланс коштів по житловому будинку № 21/1 по вулиці Охтирській є недостатнім для проведення вищезазначених робіт.

Звертаємо увагу на те, що ТОВ «КК «Сумитехнобудсервіс» як виконавець послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій самостійно розробляє перелік ремонтних робіт на кожен будинок, включений до річного плану поточного ремонту на підставі п. 2.4.4. Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених Наказом від 17.05.2005 р. № 76 Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства.

Обслуговуючим підприємством вищезазначені пропозиції щодо ремонту мережі гарячого водопостачання в житловому будинку №21/1 по вулиці Охтирській внесені до плану поточного ремонту на 2018 рік та будуть виконані у разі надходження необхідної суми коштів від споживачів за статтею «Поточний ремонт».

Директор департаменту

Власенко  
Биков 700-596

