



Сумська міська рада  
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА  
вулиця Горького, 21, м. Суми, 40030, тел/факс 700-590,  
e-mail: dim@smr.gov.ua

07.12.18 № 4022/05.01.006

№ 11 згідно з 19.11.18

Голові постійної комісії з питань  
житлово-комунального господарства,  
благоустрою, енергозбереження,  
транспорту та зв'язку  
Гробовій В.П.

Надаємо інформацію стосовно виконання протоколу № 70 від 13.11.2018 року:

**пункт 3.**

Повідомляємо, що за інформацією КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, фахівцями підприємства обстежена ділянка діючого напірного каналізаційного колектора від КНС -7 в районі пров. Громадянського. На місці було встановлено, що невідомими особами було влаштовано, водовідведення дощової води з прилеглої території автокооперативів з порушенням існуючих будівельних норм та правил. Все це привело до того, що підчас опадів, дощова вода попадає прямо на напірний колектор вимиває з-під нього ґрунт (основу).

Дана ситуація може привести до руйнування трубопроводу та витікання стічних вод на поверхню. Неодноразово КП «Міськводоканал» власними силами виконував засипку діючого каналізаційного напірного колектору. Комісія для обстеження та вирішення питання відведення дощової та талої води з території автокооперативу буде створена в весняний період під час танення снігу.

**пункт 7.**

Опалення в житлову будинку № 133 по проспекту Курському було відсутнє у зв'язку з поривом зовнішньої мережі теплопостачання. Роботи по ремонту теплової мережі ТОВ «Сумитеплоенерго» виконало 08.11.2018 року, після чого житловим підприємством проводилися роботи по наладці системи опалення по стоякам будинку. На теперішній час скарги на якість опалення від мешканців житлового будинку № 133 по проспекту Курський відсутні.

Директор департаменту

Власенко  
Бабенко 700596

