



Сумська міська рада
Департамент інфраструктури міста
вулиця Горького, 21, м. Суми, 40000, тел./факс 700-590,
e-mail: dim@smr.gov.ua

06.03.19 № 608/05.01.0106

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА	
Відділ з організації діяльності ради	
Сумської міської ради	
Вхідний №	391-К/013
від " 11 " 03 2019 р.	



Голові постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку Гробовій В.П.

Голові постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради Шилову В.О.

Комунальне підприємство «Міськводоканал» СМР листом від 12.02.2019 за № 10/1264 звернулося з проханням надати додаткову фінансову підтримку в сумі 3 млн. 414,2 тис. грн. для проведення реконструкції існуючих споруд аераційної системи КОС (придбання комплектів системи аерації для аеротеків №5 та №6), КПКВК 1217670, КЕКВ 3210.

Необхідність придбання зазначеного обладнання пов'язане з нормалізацією процесу біохімічного окислення органічних речовин в стічних водах . На протязі останніх 4-х років КП «Міськводоканал» СМР неодноразово звертався до міської ради про виділення коштів на проведення капітального ремонту аераційної системи аеротеків КОС, але не отримав позитивної відповіді. За цей час відбулося засмічення та руйнування труб- аераторів на 40 - 45 %, що значно ускладнює регулювання процесу скидання стічних вод, приводить до значних додаткових витрат електричної енергії.

Враховуючи вищезазначене, департамент інфраструктури міста підтримує прохання підприємства про надання додаткової фінансової підтримки в сумі 3 млн. 414,2 тис. грн., що дасть можливість значно поліпшити стадію біологічної очистки стічних вод, а також заощадити значну суму бюджетних коштів за рахунок зниження фінансової підтримки, яку постійно надає міський бюджет КП «Міськводокал» СМР для погашення боргів за вжиту електричну енергію.

Додаток на копія листа КП «Міськводоканал» СМР від 12.02.19 № 10/1264.

В.о. директора департаменту

Іваненко,
700597

В.В. Богданов

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКВОДОКАНАЛ»
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Білопільський шлях, 9, м. Суми, 40009
тел. (факс) 700-181, 700-160
e-mail: vodocanal_sumy@ukr.net



SUMY CITY COUNCH
MUNICIPAL UTILITY
«MISKVODOKANAL»

9. Bilopilskiy way, Sumy, Ukraine, 40009
tel. 700-181.700-160
e-mail: vodocanal_sumy@ukr.net

12 Листопада 2019 № 10/1264
На № _____ від _____

*Іванченко
Генеральний директор
25.02.19*

В.о директора департаменту
інфраструктури міста СМР
Павленко В.І.

Щодо виділення коштів
на капітальний ремонт
аераційної системи аеротенків ОС

602/05.01.0106 22.02.19

На даний час на станції очисних споруд м. Суми (далі – КОС) склалася критична ситуація зі стадією біологічної очистки стічних вод.

Дана стадія проходить в бетонних спорудах - аеротенках з трубами - аераторами, призначення яких рівномірно насичувати розчиненим киснем стічні води для біохімічного окислення органічних речовин. Термін придатності труб - аераторів згідно паспорту - 8 років.

В 2015, 2016, 2017, 2018 роках КП «Міськводоканал» звертався до міської ради про виділення коштів на проведення запланованого капітального ремонту аераційної системи аеротенків КОС. За цей час відбулося засмічення та руйнування труб - аераторів на 40 - 45 %, що привело до зменшення кількості розчиненого кисню в аеротенках. Для нормалізації процесу біохімічного окислення органічних речовин необхідно збільшувати подачу кисню за рахунок введення додаткового повітродувного обладнання, що приводить до значних витрат електроенергії.

Існуючий стан споруд аераційної системи КОС:

1. Аеротенки № 2, 3, 4 першої черги не експлуатуються, потрібен капітальний ремонт.
2. Аеротенк № 1 першої черги не експлуатується, потрібен ремонт аераційної системи.
3. Аеротенк № 5 другої черги не експлуатується, потрібен капітальний ремонт.
4. Аеротенк № 6 другої черги експлуатується, потрібен ремонт аераційної системи (закінчився термін придатності труб - аераторів).
5. Аеротенки № 7, 8, 9, 10 третьої черги експлуатуються, потрібен ремонт аераційної системи (закінчився термін придатності труб - аераторів).
6. Аеротенки № 11, 12, четвертої черги не експлуатуються, відсутня аераційна система.

В зв'язку з можливістю зупинки стадії біологічної очистки стоків міста і скиду неочищених стоків в р. Псел, прошу Вас терміново вирішити питання фінансування ремонту аераційної системи КОС.

Згідно листа 16.04.2018 від року від НВФ «Екополімер» (м. Харків), вартість обладнання на реконструкцію визначених споруд аераційної системи з ПДВ складає:


- аеротенк № 5 другої черги (комплект системи аерації, комплект системи аерації каналів, затвори цитові) - 1707096 грн.00 коп

1212820 3210

- аеротенк № 6 другої черги (комплект системи аерації, комплект системи аерації каналів, затвори щитові) - 1707096 грн.00 коп

З повагою,
директор КП «Міськводоканал»

Виконавець: Пасьовин Ю.
0991651023



Сагач А.Г