



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА
вулиця Горького, 21, м. Суми, 40030, тел/факс 700-590,
e-mail: dim@smr.gov.ua

26.06.19 № 2141/05.0.0006

Голові постійної комісії з питань
житлово-комунального господарства,
благоустрою, енергозбереження,
транспорту та зв'язку
Гробовій В. П.

На виконання п. 3 протоколу № 80 засідання комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку від 06.06.2019 року щодо проведення обстеження житлового будинку № 110 по вул.Г.Кондратьєва повідомляємо наступне.

Комісійно проведено обстеження житлового будинку № 110 по вул.Г.Кондратьєва. В ході обстеження встановлено:

- мережі опалення потребують повної заміни обсягом 350 м/п;
- покрівля рулонна обсягом 1572 м² та металеві відливи обсягом 270 м/п потребують заміни.

Орієнтовна вартість робіт складає 655 080 грн.

Вищезазначені роботи відносяться до робіт капітального ремонту. У 2019 році кошти на проведенні капітального ремонту житлового будинку № 110 по вул.Г.Кондратьєва не передбачені.

В межах коштів поточного ремонту КП «Сумитеплоенергоцентр» у II півріччі поточного року планує виконати роботи по ремонту покрівлі над квартирами №№ 50,64,121,120,122, під'їзд № 3.

Копія акту обстеження додається.

Директор департаменту
Павленко,
Власенко 700-598

Е.В. Велитченко



Акт обстеження житлового будинку

18 червня 2019 р.

м.Суми

Комісія в складі:

Начальників технічної дільниці КП «Сумитеплоенергоцентр» СМР
Карпенко В.В., Кішка В.В.

Склали цей акт у тому, що обстежено житловий будинок за адресою:

вул. Г.Кондратьєва буд. № 110

В результаті обстеження встановлено:

Будинок 5-ти поверховий, 1973 року за будови. Матеріал стін – цегла.
Матеріал покрівлі – руберойд.

По причині тривалого терміну експлуатації мережі опалення у підвальному приміщенні знаходяться в незадовільному стані: виявлено велику кількість хомутів на ділянках трубопроводу, корозію металу, інженерні мережі опалення потребують повної заміни ДУ-63мм обсягом 350м/п.

Водостічна система на фасаді потребує повної заміни ДУ-115мм обсягом 210 м/п.



Повної заміни з подальшим накриттям руберойдом потребує заміна металевих відливів обсягом 270 м/п.

Рулонна покрівля перебуває у незадовільному стані та потребує капітального ремонту над під'їздами №1-7: загальним обсягом 1572 м2 (орієнтовна вартість – 220080 грн.).

Нарахування по житловому будинку №110 по вулиці Г.Кондратьєва при 100% оплаті за статтею «Поточний ремонт» до 30.06.2019 року складатиме 16199,75 грн. В межах цих коштів в план поточного ремонту внесено роботи по частковому ремонту покрівлі над квартирами №№ кв.50,64,121,120,122, під.3.

Висновки комісії: направити лист до Департаменту інфраструктури міста з пропозицією щодо включення житлового будинку №110 по вулиці Г.Кондратьєва з вказаними вище питаннями до проекту титульного списку капітального ремонту житлового фонду комунальної власності за кошти міського бюджету на 2019 рік.

Підписи:

 В.В. Карпенко
 В.В. Кішка



ДЕПУТАТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

VII СКЛИКАННЯ

ГРИЗОДУБ ГЕННАДІЙ ПАВЛОВИЧ

40030, місто Суми, площа Незалежності, 2, кабінет 62-а

№ 3 від 23.06.2019 року

Голові постійної комісії з питань
житлово-комунального господарства,
благоустрою, енергозбереження,
транспорту та зв'язку
Гробовій В. П.
м. Суми, пл. Незалежності, 2

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

До мене, як до депутата Сумської міської ради, надійшли численні звернення громадян будинку 2/6 по вулиці Котляревського щодо зупинки ліфта на капітальний ремонт.

У зв'язку з цим, керуючись ст.ст. 13, 15, Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», **прошу:**

- розглянути питання щодо включення до титульних списків на капітальний ремонт ліфтів на 2019 рік ліфт по вулиці Котляревського, буд. 2/6.

Про результати розгляду цього депутатського запиту прошу проінформувати мене у встановлений законодавством термін.

З повагою,
депутат Сумської міської ради

Г.П. Гризодуб

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
Відділ з організації діяльності ради
Сумської міської ради
Вхідний № 717к/21-13
від " 16 " 06 20 19 р.