

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІСЬКВОДОКАНАЛ»
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Білопільський шлях, 9, м.Суми, 40009
тел. (факс) 700-181, 700-160
e-mail: vodocanal_sumy@ukr.net



SUMY CITY COUNCIL
MUNICIPAL UTILITY
«MISKVODOKANAL»

9, Bilopilsky way, Sumy, Ukraine 40009
tel. 700-181, 700-160
e-mail: vodocanal_sumy@ukr.net

№ 06/1769


На № _____ від _____

Міському голові м.Суми
Лисенку О.М.

Заступнику міського голови
з питань діяльності
виконавчих органів ради
Журбі О.І.

Директору департаменту
інфраструктури міста
Сумської міської ради
Яременку Г.І.

Голові комісії з питань
житлово-комунального
господарства, благоустрою
енергозбереження,
транспорту та зв'язку,
Гробовій В.П.



Щодо напірного каналізаційного
колектору по
пров. Громадянський

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Сумської міської ради неодноразово доводило до Вашого відома, що працівниками КП «Міськводоканал» була обстежена ділянка діючого напірного каналізаційного трубопроводу від КНС №7 в районі пров. Громадянський. На місці було встановлено, автокооперативи «Лада та Ветеран» облаштували водовідведення дощової води з прилеглої території з порушенням існуючих будівельних норм та правил. Усе це призвело до того, що під час опадів дощова вода розмиває каналізаційний напірний колектор та вимиває з-під нього ґрунт (основу).

Дана ситуація призвела до руйнації трубопроводу та витікання стічних вод на поверхню. Неодноразово КП «Міськводоканал» СМР власними силами виконував засипку діючого каналізаційного колектору. На жаль, це не надало необхідного ефекту.

У зв'язку з вищезазначеним, КП «Міськводоканал» СМР просить Вас призначити комісію з представників Управління архітектури та містобудування СМР, Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР, КП «Шляхрембуд» СМР, КП «Міськводоканал» СМР та представників автокооперативу з метою недопущення подальшого руйнування діючого каналізаційного напірного колектору.

З повагою,
директор підприємства
Довгаль Р.О., 22-27-56

А.Г.Сарач