

голови постійної комісії з питань
житлово-комунального господарства,
Благоустрою, енергозбереження, Транспор-
ту, та зв'язку Сумської міської ради
Гробовій В.П.

40000, м. Сумч. м. Незалежності 2

Заява м. Сумч Р. Корсакова 3 кв 324

0501849328


Шамовна Вікторія Павлівна.

До нашої будинку були неодноразові звернення
що до аварійного стану даного будинку до одслужбо-
вого ДС Ека, Технобудсервіс та управління Капітально-
го будівництва, та інфраструктури міста. Бул Торського
на що прийшла відповідь на мій лист, що до одбе-
ження будинку в тому числі і має з'єднати поверх,
на тому все і закінчало. Сьогодні 30.01.2017р було
обнаружено мною заявником, що мезута стіни
першого поверху зі сторони даля Р. Корсакова 5
вивалмлась, блок над віконним прикрітив лопнув
видавливши раму. В підвальних приміщеннях рівно
водч. Дал знаходиться в аварійному стані.

Щербанов Олександр
Миколайович.

30.01.2017р.

МШ





Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА
вулиця Горького, 21, м. Суми, 40030, тел/факс 700-590,
e-mail: dim@smr.gov.ua

31.01.17 № *191/05.01.01.06* на №191/05.01.01-06 від 19.01.2017 року
На №33/1 вул 18.01.17

Голові постійної комісії з питань
житлово-комунального господарства,
благоустрою, енергозбереження,
транспорту та зв'язку
Гробовій В.П.

На виконання Витягу з Протоколу №33 від 12.01.2017р. повідомляємо наступне:

п.9. Повідомляємо, що за кошти міського бюджету у 2016 році у житловому будинку №13 по вул. Троїцькій було виконано капітальний ремонт покрівлі будинку та капітальний ремонт внутрішньобудинкової мережі опалення під. № 3 в межах виділених коштів.

За інформацією ТОВ «КК «ДомКом Суми» капітального ремонту по житловому будинку №13 по вул. Троїцькій потребують:

- внутрішньобудинкові мережі опалення обсягом 258 м/п орієнтовною вартістю 113,00 тис. грн.;
- заміна віконних рам на сходових клітина під. №№1, 2, 3 будинку орієнтовною вартістю 100,00 тис. грн.

При формуванні проекту переліку об'єктів фінансування на 2017 рік будуть включені пропозиції по капітальному ремонту будинку за вищевказаною адресою з подальшим винесенням на розгляд депутатського корпусу Сумської міської ради.

п.10. Повідомляємо, що у 2016 році за рахунок коштів міського бюджету та депутатських коштів депутата Сумської міської ради Чепіка В. І. були виконані роботи з капітального ремонту покрівлі житлового будинку №26 по вул. Троїцькій обсягом 270 м².

За інформацією ТОВ «КК «ДомКом Суми» по житловому будинку №26 по вул. Троїцькій капітального ремонту потребують:

- шиферне покрівля обсягом 800 м² орієнтовною вартістю 325,0 тис. грн.;
- оголовки ДВК 10 шт. орієнтовною вартістю 30,0 тис. грн.;
- стіни (штукатурка) будинку обсягом 1700 м² орієнтовною вартістю 700,0 тис. грн.;

Відділ з організації діяльності ради
Сумської міської ради
Вхідний № *132-к/01-13*
від " *31* " *01* 2017 р.

- мережі холодного водопостачання обсягом 60 м/п орієнтовною вартістю 20,0 тис. грн.;
- мережі гарячого водопостачання обсягом 100 м/п орієнтовною вартістю 60,0 тис. грн.;
- заміна водопідігрівача орієнтовною вартістю 60,0 тис. грн.;

При формуванні проекту переліку об'єктів фінансування на 2017 рік будуть включені пропозиції по капітальному ремонту будинку за вищевказаною адресою з подальшим винесенням на розгляд депутатського корпусу Сумської міської ради.

п.13. Повідомляємо, що працівниками ТОВ «КК Сумитехнобудсервіс» проведено обстеження житлового будинку № 11 по вулиці Глінки. В результаті обстеження встановлено, що капітального ремонту потребує покрівля (обсягом 800 м²), електромережі 1-6 під'їздів та мережі каналізації (обсягом 456м/п).

При формуванні проекту переліку об'єктів фінансування на 2017 рік будуть включені пропозиції по капітальному ремонту вищевказаних робіт житлового будинку № 11 по вулиці Глінки з подальшим винесенням на розгляд депутатського корпусу Сумської міської ради.

Також, в результаті обстеження ТОВ «КК «Сумитехнобудсервіс» заплановано виконати частковий ремонт зливових труб, частковий ремонт виходів на дах, а також провести роботи по закріпленню інженерних мереж холодного та гарячого водопостачання у I-II кварталах 2017 року.

п.14. Щодо приведення до належного стану прибудинкової території та житлового будинку №2/1 по вулиці Богуна, в межах повноважень повідомляємо наступне.

За інформацією ТОВ «КК «Сумитехнобудсервіс», представниками підприємства було проведено обстеження житлового будинку № 2/1 по вулиці Богуна. В результаті обстеження встановлено, що часткового ремонту потребує покрівля над квартирою № 13 (примикання до парапету обсягом 15м²) та злилова каналізація (зливові труби – обсягом 132 м/п та жолоба – обсягом 160 м/п), даного житлового будинку. Також потребує ремонту гойдалка, яка знаходиться на дитячому майданчику біля житлового будинку № 2/1 по вулиці Богуна.

Так, виконання усіх вищевказаних робіт по житловому будинку № 2/1 по вулиці Богуна включено ТОВ «КК «Сумитехнобудсервіс» до плану поточного ремонту на 2017 рік і буде виконано у разі надходження коштів від споживачів у межах встановленого тарифу за статтею витрат «Поточний ремонт».

п.15. Щодо проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж системи холодного водопостачання, каналізації та електромереж підвальних приміщень житлових будинків №13 та № 14 по вулиці 3-й Парковий проїзд, повідомляємо наступне.

При формуванні проекту переліку об'єктів фінансування на 2017 рік будуть включені пропозиції по капітальному ремонту вищевказаних робіт

житлових будинків №13 та № 14 по вулиці 3-й Парковий проїзд з подальшим винесенням на розгляд депутатського корпусу Сумської міської ради.

Слід зазначити, що за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році були виконані роботи по капітальному ремонту покрівель житлових будинків №13 та № 14 по вулиці 3-й Парковий проїзд.

Заступник директора департаменту

Власенко
Левицька 700-596
Дубинська



Т.С. Калінінська

Міському голові м. Суми
Лисенку О.М.

Директору департаменту
інфраструктури міста
Сумської міської ради
Яременку Г.Г.

Голові постійної комісії з
питань житлово-комунального
господарства, благоустрою,
енергозбереження, транспорту
та зв'язку
Грбовій В.П.

- 1) В зв'язку з аварійним станом паранету та діло-вентильних каналів житлового будинку №11 по просп. Шевченка, що загрожує життю і здоров'ю мешканців і пішоходів, просимо Вашого сприяння по включенню цих робіт до життєвого списку капітальних ремонтів на 2017р.

Акт обстеження від 17 лютого 2016р.
комісією у складі:

Заступника начальника відділу житлового та комунального господарства департаменту інфраструктури міста СМР Бобенко В.Г.
інженерів ТОВ "КК ДомКом Суми" Зубової Н.М.,
Сорокіна О.С.


- 2) Включити в план ремонтів на 2017р:

- ремонт покрівлі над квартирою №30 у під'їзді №2;
- ремонт покрівлі над квартирами №47, 48 у під'їзді №3.

м. Суми

просп. Т.Шевченка буд. 11 кв. 44
тел. 25-28-56

Сніварова Л.К.



31 01 2017р

АКТ

17 лютого 2016р.

м. Суми

Комісія в складі:

Заступника начальника відділу житлового та комунального господарства департаменту інфраструктури міста С.М.Р. Бобенко В.Т., інженерів ТОВ "КК "Рамком Суми" Зубової Н.М. Сорокіна О.С.


Склали цей акт у тому, що обстежено житловий будинок за адресою:

пр. Шевченка, 11


В результаті обстеження встановлено:

будинок 5 поверховий 1961р забудови, стіни цегляні покрівля руберойдна
Три обстеженні на покрівлі будинку, цегляних парапетів 1 та 3 під'їздів було виявлено, що цегляна кладка зруйнована, цеглини повисли на місці. Парапет 1-го під'їзду розкопався навпіл по всій довжині. Ладіння цеглин небезпечно для переходу. Цегляні ДВК та будка виходу на покрівлю зруйновані застково.
Цегляні парапети 1 та 3 під'їздів, цегляні оголовки ДВК, цегляна будка виходу на покрівлю потребують термінового капітального ремонту.

Підписи:



Бобенко В.Т.



Зубова Н.М.



Сорокіна О.С.